



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugprn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов,

427070, с. Шаркан, ул. Советская-4 «А», 3-31-57, E-mail:shagprn@udm.net

с. Шаркан

«28» августа 2019г.

Предписание № № 41/30/1/1-3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению " Петуневская средняя общеобразовательная школа» , директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Петуневская средняя общеобразовательная школа» Романовой Наталье Ивановне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 41/30 от «01» августа 2019 г., выданного заместителем главного государственного инспектора города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору Сушковым Романом Владимировичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 час. 30 мин. по 12 час. 00 мин. «12» августа 2019 г., и с 15 ч. 30 мин. по 16 час. 00 мин. «28» августа 2019 г. проведена плановая выездная проверка объекта(ов) защиты муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Петуневская средняя общеобразовательная школа», 427075, Удмуртская республика, Шарканский район, д. Петуньки, улица Школьная, 14; место фактического осуществления деятельности: Удмуртская республика, Шарканский район, д. Петуньки, улица Школьная, 14.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору Надсонов Алексей Александрович;

совместно с: директором муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Петуневская средняя общеобразовательная школа» Романовой Н.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	На объекте защиты ру-	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-	02.03.2020г.	

<p>ководитель организации не организовал проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки.</p>	<p>ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4 часть 4; Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 п. 21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</p>	
<p>2 Перегородки гардероба выполнены из горючих материалов</p>	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Таблица 22. Соответствие класса конструктивной пожарной опасности и класса пожарной опасности строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков</p>	<p>02.03.2020г.</p>
<p>3 Не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения (эвакуационное освещение отсутствует)</p>	<p>ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., ст. 4 СНиП П-4-79 от 27.06.1979г. п. 4.28. «Естественное и искусственное освещение», Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п. 43, Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</p>	<p>02.03.2020г.</p>

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненор-

мативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору Надсонов А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



«28» августа 2019 г.

М.П.П.*

Предписание для исполнения получил:

директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Петуневская средняя общеобразовательная школа» Романова Наталья Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» августа 2019 г.

(подпись)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99

МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99